

# 广东省西牛航运枢纽运营管理中心文件

---

## 电站机组（导水机构、油气水管路）及大坝 门机防腐工程采购邀请招标公告

各（潜在）投标人：

我单位广东省西牛航运枢纽运营管理中心（以下简称“中心”），将对电站机组（导水机构、油气水管路）及大坝门机防腐工程进行公开邀请招标，诚邀有意向并符合资格的投标人参加本项目的投标，工程概况及投标注意事项如下：

### 一、项目名称

广东省西牛航运枢纽运营管理中心电站机组（导水机构、油气水管路）及大坝门机防腐工程。

### 二、工程概况

（一）工程量：大坝门机和抓斗的面积  $2400\text{m}^2$ 、3 台机组导水机构面积  $660\text{m}^2$ 、全厂油气水管路面积  $360\text{m}^2$

（二）施工要求

1. 大坝门机和抓斗和导水机构施工要求如下：

(1) 除锈施工工艺：必须达到中华人民共和国国家标准 GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》St3 级标准：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，底材显露部分的表面应具有金属光泽电动磨机除锈；刷漆施工工艺：四道涂刷工序。除锈合格后，宜在 2 小时内涂刷第一遍底漆，施工环境在 15-30℃、相对湿度不大于 80%的条件下进行。在第一遍漆未干前不得涂刷第二遍。涂刷时，层间应纵横交错，涂层要均匀平整，不得有漏涂、流挂、杂质、裂纹、起皮、鼓泡、缩皱、凸凹等现象，面漆颜色应均匀一致，表面光亮、光滑。油漆要按使用说明书的规定粘度进行调制，不得随意增减配比。

## (2) 涂层厚度及油漆型号：

- 1) H926 环氧富锌防锈底漆（1 道），60 μm 厚；
- 2) H8802 环氧云铁中间漆（1 道），40 μm 厚；
- 3) 丙烯酸脂肪族聚氨脂面漆（2 道），80 μm 厚（面漆按设备原来的颜色涂刷）。

## 2. 全厂油气水管路施工要求如下：

(1) 施工工艺：表面应无可见的油脂和污垢，并且附着不牢的氧化皮、铁锈等附着物；1 道涂刷工序：面漆颜色应均匀一致，表面光亮、光滑，不得有漏刷、返锈、气泡、流

挂、裂纹、起皮、缩皱、凸凹、混色等缺陷的现象。

(2) 涂层厚度及油漆型号：丙烯酸脂肪族聚氨脂面漆（1道），60 $\mu\text{m}$ 厚（面漆按设备原来的颜色涂刷）。

(三) 工程地点：广东省清远市英德市西牛镇广东省西牛航运枢纽运营管理中心。

(四) 工程质量要求：符合《水电水利工金属结构设备防腐蚀技术规范 DL/T5358-2006》规定标准。

(五) 合同工期为 60 天，开工日期以甲方通知进场时间为准。

(六) 质保期：5 年

### 三、投标人资格要求

(一) 投标人是独立的法定代表人；

(二) 投标人具有二级或二级以上防腐工程专业承包资质；

(三) 投标人具有安全生产许可证；高空作业人员特种作业资格证书和防腐技术人员特种作业资格证书的持证员工均不少于 3 人。

### 四、投标人提交资格预审文件

(一) 《营业执照》复印件、《税务登记证》（国税、地税）复印件、《组织机构代码证》复印件、《开户许可证》复印件；

- (二) 防腐工程专业承包资质证书以及资质等级证明;
- (三) 安全生产许可证、专业技术人员的相关证明;
- (四) 投标人身份证复印件;
- (五) 其他资质证明材料。

注 1: 以上资格文件需加盖投标人公章。如投标人营业执照为最新的三证合一执照, 则税务登记证、组织机构代码证可不提供。

注 2: 若投标人为公司法人, 只需提供身份证复印件并携带身份证原件用以核实; 若投标人为被授权人, 则还需提供授权委托书。

## **五、投标最高限额: 25 万。**

## **六、获取招标文件截止时间**

请有意投标的单位于 2017 年 9 月 13 日 17:00 前到广东省西牛航运枢纽运营管理中心办公楼领取招标文件, 逾期不予领取。

## **七、提交投标文件截止时间**

请各投标人按照招标文件的要求编制投标文件, 文件一式四份。请各投标人将投标文件于 2017 年 10 月 18 日 10:00 前送至广东省西牛航运枢纽运营管理中心办公楼, 逾期送达的投标文件不予接受。

## 八、招标人的名称、地址、联系方式

招标人（盖章）：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

办公地址：广东省英德市西牛镇

邮政编码：513028

联系电话：0763-2877050

传真：0763-2877486

联系人：丘水杭

广东省西牛航运枢纽运营管理中心

2017年9月7日

