

# 广东省南沙航道事务中心

---

南沙航道事务中心消防救生安全设施隐患整改项目（合同 1）

## 询价函

广东建安消防机电工程有限公司六分公司：

广州市城安建设工程有限公司：

广州市普利达消防工程有限公司番禺分公司：

我中心拟于近期实施消防救生安全设施隐患整改项目（具体项目详见附件），计划采用合理低价法择优选择实施单位。现向你司发出询价函，请你司于 2019 年 5 月 20 日 10:00 前将报价单（包括：询价函签收确认单、盖公章的报价单、盖公章的单位营业执照及相关资质证书复印件，采用信封密封并在封面上盖公章）送至我中心，报价单格式见附件。

联系人：冼军

联系电话：020-34682821

地址：广州市南沙区海滨路 633 号南沙航道事务中心四楼航管科

附件：南沙航道事务中心消防救生安全设施隐患整改项目（合同 1）报价总表

广东省南沙航道事务中心

2019 年 5 月 14 日

---

**附件1：南沙航道事务中心消防救生安全设施隐患整改项目报价总表**  
**（合同1：大涌口基地消防设施更新改造及维保项目）**

序号	项目名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	大涌口业务楼消防箱自救式消防软管 (带卷盘)	闽南JPS0.8-19 25米	13	套			
2	干粉灭火器	淮海 ABC 4kg	40	个			
3	手推式灭火器	淮海 30kg/ABC 30	5	个			
4	应急照明灯	平安 桂安LED	60	个			
5	呼吸面罩	兴安TZL30	75	套			
6	大涌口站房消防系统更新改造	详见附件1-1	1	项			
7	大涌口生产业务楼消防系统日常维保项目 (维保期2年)	详见附件1-2	1	项			
	合 计						

注：1、以上预算价包含人工、材料、安装、管理运输费用（含普通工程发票）。

2、全部材料选用具备消防合格资质得生产厂家，符合国家标准。

报价单位（盖章）：

法人代表（或授权人）签名：

日 期：                年    月    日

附件1-1： 大涌口站房消防系统更新改造项目报价表

序号	材料名称	规格	单位	数量	单价	合计(元)
1	镀锌钢管	DN65	米	18		
2	镀锌钢管	DN100	米	60		
3	角铁	4*4	米	60		
4	弯头	DN100	个	8		
5	正三通	DN100	个	4		
6	大小头	DN100*65	个	6		
7	丝牙弯头	DN65	个	14		
8	U型码	DN100	个	20		
9	U型码	DN65	个	10		
10	刚卡箍	DN100	个	60		
11	线管	SC20	米	80		
12	双绞线	2*1.5	米	200		
13	手动报警按钮		只	6		
14	声光报警器		只	6		
15	室内消火栓箱		套	4		
16	拆管、拆箱费		项	1		
17	穿孔及补孔费		项	1		
18	4分铁线管		米	402.00		
19	铁底盒		个	40.00		
20	铁杯疏		个	60.00		
21	4分铁直通		个	50.00		
22	PVC4分线管		米	108.00		
23	PVC直通		个	5.00		
24	PVC弯头		个	20.00		

25	PVC给水管胶水		支	2.00		
26	1.5m <sup>2</sup> 双绞电线		米	1000.00		
27	压力表		个	2.00		
28	道路开挖及回填费		项	1.00		
29	自动灭火系统安装		套	4.00		
合 计						

注：1、以上预算价包含人工、材料、安装、管理运输费用（含普通工程发票）。

2、全部材料选用具备消防合格资质得生产厂家，符合国家标准。

报价单位（盖章）：

日 期：            年    月    日

附件 1-2:

大涌口生产业务楼消防系统日常维保项目报价表

序号	维保项目	工程量	费用	备注
1	火灾自动报警系统	24 个声光报警器	元/年	委托专业机构对大涌口生产业务楼消防系统(含报警系统、消防栓管网系统、水池水泵系统及灭火器、面罩等消防设施)进行专业维护:每月现场维护保养至少一次,内容包括:一般检查、及时检修故障和缺陷、补充配件、调整设备状态、加润滑剂等一般的维护保养性维修;承诺 2 小时内派专业人员到现场进行消防设施应急抢修。
2	消防栓管网系统	15 个		
3	水池水泵系统	1 套		
4	消防灭火器材	55 个		
	合 计		元	维护期 2 年(2019 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日)

报价单位(盖章):

日 期:                    年    月    日