



2019 年度养护专项工程信息公开表

项目名称	实施单位	完成内容	项目工期	结算价 (万元)	备注
广东省西牛航运枢纽运营管理中心主变压器检修维护安装工程	广东科朗变压器有限公司	1、对主变压器低压侧 A 相渗油事宜进行放油、更换密封；2、检查、处理主变压器低压侧 A 相导电杆；3、对主变压器本体及油枕内约 7 吨的变压器油进行过滤；4、检修前后分别对主变压器进行变比、直流电阻、绝缘电阻和介质损耗试验并形成试验报告。 工程质量合格。	合同工期 10 天，实际工期 7 天。	合同价 7.195 万元，结算价 7.195 万元。	