

广东省西牛航运枢纽运营管理中心文件

西牛航运枢纽 2022-2024 年度 110kV 牛滄线 架空线路、OPGW 光缆通信、滄洗变电站 西牛间隔、10kV 航道干线路及 35kV 西牛变电站西牛间隔设备 维护工程采购招标公告

各（潜在）投标人：

我单位广东省西牛航运枢纽运营管理中心将对西牛航运枢纽 2022-2024 年度 110kV 牛滄线架空线路、OPGW 光缆通信、滄洗变电站西牛间隔、10kV 航道干线路及 35kV 西牛变电站西牛间隔设备维护工程进行招标，诚邀有意向并符合要求的投标人参加本项目的投标，项目概况及投标注意事项如下：

一、项目概况

（一）招标人：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

（二）项目名称：西牛航运枢纽 2022-2024 年度 110kV 牛滄线架空线路、OPGW 光缆通信、滄洗变电站西牛间隔、10kV 航道干线路及 35kV 西牛变电站西牛间隔设备维护工程

（三）项目相关信息

广东省西牛航运枢纽运营管理中心（以下简称“西牛中心”）地处连江下游英德市境内，位于西牛镇上游 3km 处。

本项目所包含的线路、设备包括但不限于：

1. 110kV 牛滄线架空线路从西牛航运枢纽电站至滄洸变电站，全长 14.65km，共 55 基杆塔；

2. OPGW 光缆通信至滄洸变电站、英德供电局调度中心、清远供电局调度中心；

3. 滄洸变电站内 110kV 西牛间隔设备、继电保护装置、测控装置、后台等配套运行设备；

4. 10kV 航道干线路及 35kV 西牛变电站西牛间隔，全长 2km。

（四）工程内容

1. 定期工作：每月至少对 110kV 牛滄线、OPGW 光缆通信线路、10kV 航道干线路、110kV 滄洸变电站西牛间隔及 35kV 西牛变电站西牛间隔设备进行巡视检查一次，发现缺陷及时进行处理并通知招标人，做好巡视检查处理的详细记录。

2. 故障巡视：当线路发生故障及保护动作时，及时查找故障点，查明故障原因及故障情况，按相关要求对线路进行检测、试验，必要时出具报告以及协助业主向供电局申请恢复送电。

3. 特殊巡视：当出现气候剧烈变化、自然灾害、外力影

响、异常运行和其他特殊情况时，应根据需要或招标人要求及时进行巡视，应及时发现线路的异常现象及部件的变形损坏情况。

4. 夜间、交叉和诊断性巡视：合同期内每年至少一次根据运行季节特点、线路的健康情况和环境特点对全线、某线段或某部件进行巡视。

5. 监察巡视：合同期内每年至少一次协同招标人对线路进行巡视，从而了解线路及设备状况。

6. 依据《架空送电线路运行规程》DL/T741-2001 等规范中检测周期的要求，做好线路检测工作，包括杆塔、绝缘子、导线地线、金具、防雷设施及接地装置等的检查、检测，并出具报告。

7. 依据《架空送电线路运行规程》DL/T741-2001 等规范中维修工程及周期的要求，做好线路维修工作，包括杆塔、金具构件、导线地线的更换、补装、调整、防腐，绝缘子的清扫、更换，修砍树、竹等植物，补齐线路名称、杆号、相位等各种标志及警告指示、防护标志、色标等。

8. 按相关规定或招标人要求定期对 110kV 线路及 10kV 航道干线路进行预防性试验，并出具报告。

（五）工程质量要求

依据《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、

《电网运行规则（试行）》、《电网调度管理条例》、《架空送电线路运行规程》DL/T 741-2001 等的规定以及国家电力行业相关标准。

（六）最高限价：67 万元

（七）工程期限：2022 年 11 月 4 日 00:00-2024 年 12 月 31 日 24:00

二、投标人资格要求

（一）投标人须为独立法人，须具备有效的营业执照。

（二）须具备以下资质：承装、修电力设施许可证三级及以上或输（或送）变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质。

（三）截止至本项目评标前一日投标人未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”中任意一项或多项记录名单；同时，投标人未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中（以评标委员会查询为准）。

（四）本项目工程不接受联合体投标。

三、招标文件领取

（一）领取招标文件的时间：2022 年 9 月 14 日 10:00

至 2022 年 9 月 20 日 17:00

(二) 领取单位需提交材料如下:

1. 《营业执照》复印件;
2. 法定代表人身份证明 (格式见附件 1);
3. 法定代表人身份证复印件 (限法定代表人领取招标文件的才需提供此项资料);
4. 法定代表人授权委托书原件 (格式见附件 2) 及被授权人身份证复印件 (限被授权人领取招标文件的才需提供此项资料)。

(以上材料均需加盖公章, 否则不予领取)

(三) 领取招标文件方式:

- 1、现场领取: 投标人在规定时间内到西牛中心领取;
- 2、邮寄或传真领取: 投标人应先将上述资料邮寄或传真 (传真号码: 0763-2877050) 给招标人, 招标人收到资料后 (以招标人签收时间为准, 签收时间超出规定的领取招标文件时间的, 不予领取) 再及时安排邮寄招标文件, 但在任何情况下招标人对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。投标人收到招标文件后应以书面形式向招标人告知已收取招标文件。

四、提交投标文件截止时间

各投标人按照招标文件的要求编制投标文件, 文件一式

三份。各投标人将投标文件于 2022 年 10 月 13 日 08:30—10:00 送至西牛中心 1 号楼 102 室，提前、逾期送达的投标文件均不予接受。

五、招标人的名称、地址、联系方式

招标人：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

地址：广东省英德市西牛镇西牛航运枢纽运营管理中心

邮政编码：513028

联系电话：0763-2877050

联系人：丘水杭（手机号码：15811892662）

附件：1. 法定代表人身份证明

2. 授权书格式

广东省西牛航运枢纽运营管理中心

2022 年 9 月 14 日

附件 1: 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间:

经营期限:

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务:

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: _____ (盖单位章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 2: 授权书格式

授权委托书

本授权书声明: 我_____ (姓名) 系_____ (公司名称) 的法定代表人, 现授权_____ (姓名) 作为被授权人在西牛航运枢纽 2022-2024 年度 110kV 牛滄线架空线路、OPGW 光缆通信、滄洗变电站西牛间隔、10kV 航道干线路及 35kV 西牛变电站西牛间隔设备维护工程采购招标活动中执行有关投标事项 (领取招标文件、签署投标文件、递交投标文件、参与开标、参与答辩等)。

被授权人无转委托权, 特此授权。

投 标 人: _____ (盖章)
法定代表人: _____ (签字)
身份证号码: _____
委托代理人: _____ (签字)
身份证号码: _____
日 期: _____ 年 月 日

注: 授权书须附上法定代表人身份证复印件 (盖公章) 和被授权人身份证复印件 (盖公章)。